

COMMITTENTE: Lasped Engineering Service S.r.l.
INDIRIZZO: Via Ugo Foscolo,1 - 84013 Cava de' Tirreni (SA)

CAMPIONE: MAGMITE

Commessa n° 22650FE/21

PROT. N° rev.0 del

**DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETA' ANTISCIVOLO
METODO STANDARD RAMP TEST A PIEDI NON CALZATI
DIN 51097**

Campione	Dimensioni (cm)	Superficie	Angolo medio di scivolamento rilevato(°)	Classificazione (gruppo di resistenza allo scivolamento)
MAGMITE	100x50x0,3	Liscia	32	C

CLASSIFICAZIONE SECONDO DIN 51097

Classi	Angolo di inclinazione medio
A	$\geq 12^\circ$
B	$\geq 18^\circ$
C	$\geq 24^\circ$

NOTE:

Le prove si sono svolte su campioni confezionati in laboratorio secondo scheda tecnica .

Stagionatura: secondo UNI EN 12190 Appendice A per le malte tipo PCC.

Codice interno strumentazione utilizzata: 1603

Il Direttore del laboratorio tecnologico
p.i. Paolo Bet

Lo sperimentatore
dott. Alessandro Marzola