

COMMITTENTE: Lasped Engineering Service S.r.l.
INDIRIZZO: Via Ugo Foscolo,1 - 84013 Cava de' Tirreni (SA)
CAMPIONE: MAGMITE
Commessa n° 22650FE/21
PROT. N° rev.0 del

DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETA' ANTISDRUCCIOLO - AMBIENTI E ZONA DI LAVORO AD ELEVATO RISCHIO DI SCIVOLAMENTO - PROCEDURA DI CALPESTIO - PIANO INCLINATO DIN 51130				
Campione	Dimensioni (cm)	Superficie	Angolo medio di scivolamento rilevato(°)	Classificazione (gruppo di resistenza allo scivolamento)
MAGMITE	100x50x0,3	Liscia	41	R13
CLASSIFICAZIONE SECONDO DIN 51130				
Classi		Range angolo di scivolamento		
R9		6 ÷ 10°		
R10		10 ÷ 19°		
R11		19 ÷ 27°		
R12		27 ÷ 35°		
R13		> 35°		

NOTE:
Le prove si sono svolte su campioni confezionati in laboratorio secondo scheda tecnica .
Stagionatura: secondo UNI EN 12190 Appendice A per le malte tipo PCC.

Codice interno strumentazione utilizzata: 1603

Il Direttore del laboratorio tecnologico
p.i. Paolo Bet

Lo sperimentatore
dott. Alessandro Marzola